


AGC 150

船用发动机驱动器

操作手册



Improve
Tomorrow



1. 简介

1.1 危险声明符号

1.2 关于操作手册

1.3 警告与安全

1.4 法律信息

2. 关于 AGC 150 船用发动机驱动器

2.1 显示面板、按钮和 LED

2.2 显示设置

2.3 模拟功能

2.4 运行模式

3. 菜单

3.1 菜单结构

3.2 参数菜单

3.2.1 菜单编号

3.2.2 跳转到参数功能

3.3 视图菜单

3.3.1 显示视图

3.3.2 显示文本

3.4 状态信息

3.5 维护视图

3.6 发动机快捷方式

3.6.1 PID 配置

3.6.2 ECU 诊断和强制再生

3.7 常规快捷方式

3.8 排气后处理 (Tier 4/阶段 V)

4. 报警处理和日志列表

4.1 报警处理

4.2 日志菜单

1. 简介

1.1 危险声明符号

 危险	
	这表示危险的情况。 如果不遵守这些指导，这些情况可能导致死亡、人员严重受伤和设备损坏或损毁。
 警告	
	这表示潜在的危险情况。 如果不遵守这些指导，这些情况可能导致死亡、人员严重受伤和设备损坏或损毁。
 注意	
	这表示低风险情况。 如果不遵守这些指导，这些情况可能导致轻微或中度伤害。
注意	
	这表示重要通知 请务必阅读此信息。

1.2 关于操作手册

本文档提供了操作控制器所需的必要信息。

 注意	
	安装错误 在使用控制器之前，请仔细阅读本文档。否则将可能会导致人员受伤或设备损坏。

操作手册的目标用户

操作手册适用于经常使用控制器的操作员。

该手册介绍了控制器上的 LED、按钮和屏幕、报警处理以及日志菜单。

1.3 警告与安全

出厂设置

在发货时，控制器预置一套默认出厂设置。这些设置基于常用值并且可能不适合您的系统。因此，在使用控制器前，您必须检查所有参数。

数据安全

为最大限度降低数据安全漏洞的风险：

- 尽量避免将控制器和控制器网络暴露于公共网络和互联网。
- 使用额外的安全层（如 VPN）进行远程访问，并安装防火墙机制。
- 限制授权人员的访问权限。

1.4 法律信息

法律信息

第三方设备

DEIF 不负任何第三方设备的安装或操作，其中包括**发动机**。如果对发动机的安装或操作有任何疑问，请联系**发动机厂家**。

保修

注意	
	保修 控制器不能由未经授权的人员打开。否则，保修将失效。

免责声明

DEIF A/S 保留更改本文件内容的权利，且无需另行通知。

本文档的英文版本始终涵盖最近以及最新的产品信息。DEIF 不承担译文准确性的相关责任，并且译文可能不会与英文文档同时更新。如有差异，以英文版本为准。

版权


© 版权所有 DEIF A/S。保留所有权利。

软件版本

本文档基于 AGC 150 软件版本 1.16。

2. 关于 AGC 150 船用发动机驱动器

2.1 显示面板、按钮和 LED



编号	名称	功能
1	功率	绿色：控制器电源开启。 关闭：控制器电源关闭。
2	显示屏	分辨率：240 x 128 像素。 可视区域：88.50 x 51.40 mm。 六行，每行 25 个字符。
3	导航	屏幕上有上下左右 4 个移动选择按钮。
4	确定	转至菜单系统。 确定屏幕上的选择。
5	返回	转到前一页面。
6	远程	远程设备（数字量输入、Modbus 命令、AOP-2 命令）负责控制 AGC 150。操作员无法通过显示按钮控制 AGC 150。
7	蜂鸣器静音	关闭报警蜂鸣器（若配置）并进入 Alarm 菜单。
8	快捷菜单	可以访问：跳转到参数、运行模式、测试和指示灯测试。
9	本地	操作员可以通过显示单元按钮启停发动机。远程设备无法启停发动机。
10	发动机	绿色：存在运行反馈或外部信号。 绿灯闪烁：发动机已就绪。 红色：发动机未运行，或者，无运行反馈。
11	停机	在选择本地模式的情况下停止发动机。
12	启动	在选择本地模式的情况下启动发动机。

2.2 显示设置

要调整环境照明，请配置显示设置。

Parameters (参数) > Basic settings (基本设置) > Controller settings (控制器设置) > Display (显示) > Display control (显示控制)

参数	文本	范围	默认值
9151	背光调光器	0 到 15 *	12
9152	绿色 LED 调光器	1 到 15 *	15
9153	红色 LED 调光器	1 到 15 *	15
9154	对比度	-20 到 +20	0
9155	休眠模式定时器	1 到 1800 s	60 s
9156	使能 (休眠模式定时器)	OFF ON	ON
9157	Alarm Jump	OFF ON	ON
9158	工程单位	Bar/Celsius 磅力每平方英寸 /华氏度	Bar/Celsius

备注 * 小数字表示最小亮度，大数字表示最大亮度。

2.3 模拟功能

可使用模拟功能选择控制按钮和 LED 在控制器显示屏上的显示方式。

Parameters (参数) > Basic settings (基本设置) > Controller settings (控制器设置) > Display (显示) > LED mimic (LED 模拟)

参数编号	项目	范围
6082	LED 模拟	发电机组标配 标配 发电机组指南 指南

标配

显示控制按钮和 LED。
如果停止发动机，则不会显示发动机符号。



发电机组标配

显示控制按钮和 LED。
如果停止发动机，则发动机符号显示为红色。



指南

激活的控制按钮和 LED 会显示，未激活的则不会显示。

示例：控制器处于本地模式，发动机未运行。仅显示开始按钮，因为这是唯一可能的操作。



发电机组指南

激活的控制按钮、LED 和发动机符号会显示，未激活的则不会显示。

示例：控制器处于本地模式。发动机未运行。启动发动机是唯一允许的操作，因此只显示启动按钮和红色发动机符号。



2.4 运行模式

要配置运行模式，请按下 *Shortcut*  按钮并使用显示按钮选择 *Running Modes*。可选择 *Local mode* 或 *Remote mode*。



更多信息

有关不同运行模式的说明，请参见[显示屏](#)、[按钮](#)和[LED](#)。

要选择测试模式，请按下 *Shortcut*  按钮，并选择 *Start Test*。

3. 菜单

3.1 菜单结构

控制器包含如下两个菜单系统，无需输入密码即可使用：


- **查看菜单系统**：显示工作状态和值。系统具有 20 个可配置窗口，可使用箭头按钮进入这些窗口。
- **参数菜单系统**：操作员可查看控制器的参数。要更改参数设置，需要密码。

3.2 参数菜单

您可以在参数菜单中配置控制器，还可以找到视图菜单中没有的信息。在视图菜单中，按下  按钮以查找参数菜单。使用  以及  按钮，找到不同的设置参数并选择  按钮。


参数菜单示例

这是有关如何更改运行检测类型的示例。



3.2.1 菜单编号

每个参数都有一个菜单编号。可以在显示屏的右上角找到编号。



还可以使用实用软件找到菜单编号：


1. 从左侧的垂直工具栏中选择参数。
2. 将视图模式设置为列表。视图模式可以在屏幕的左侧角落找到。
3. 菜单编号显示在 *Channel* 列。

3.2.2 跳转到参数功能

如果了解参数的菜单编号，则可使用跳转到参数功能直接访问参数。


在控制器上：

1. 在视图菜单中，按下 *Shortcut*  按钮，查看跳转到参数功能：




2. 使用  以及  按钮，转至 *Jump to parameter* 并按下  按钮。

3. 使用  以及  按钮，以更改数字，并按下  按钮进行保存。使用  以及  按钮，移至下一数字。




3.3 视图菜单

控制器开启时显示视图菜单，可以查看工作状况和数值。如果报警处于活动状态，也会显示事件和报警列表。



- 1. 工作状态
- 2. 数值和信息
- 3. 页码

视图菜单有 20 种不同的显示视图。使用 以及 按钮来选择视图。



3.3.1 显示视图

控制器有 20 个不同的显示视图，其中有 5 个视图是预先配置的。可以使用实用软件配置视图。


线路	视图 1	视图 2	视图 3	视图 4	视图 5
1	U 电源 0.0V	多功能输入 20 0	后处理	EIC 冷却水温度	服务器 1 0d 0h
2	MPU 0rpm	多功能输入 21 0	EIC Tier 4 图标	EIC 涡轮油温	服务器 2 0d 0h
3	-	多功能输入 22 0	-	EIC 排气温度（右）	-
4	日期和时间	多功能输入 23 0	-	EIC 油温	-
5	运行绝对小时数 0 h	-	-	EIC 燃油温度	-

3.3.2 显示文本


配置显示视图

可以使用应用软件配置显示视图：

- 1. 选择工具栏中的 *Configuration of the user views* 按钮。
- 2. 在弹出窗口中，选择要更改的显示视图。



3. 选择要更改的显示行。
4. 在弹出窗口中，选择所需的文本，然后单击 OK。



显示文本
 可以为每个显示视图选择五个显示文本。

3.4 状态信息

状态信息	条件
ACCESS LOCK	可配置输入激活，且操作员尝试激活其中一个闭锁键。
Aux. test ##.#V #####s	电池测试已激活。
BLOCKED FOR START	发动机存在报警且处于停机状态。
COOLING DOWN ####s	冷却周期激活。
DERATED TO #####kW	显示斜降设定点。
ENGINE READY LOCAL	控制器处于本地模式，等待操作员输入。
ENGINE READY REMOTE	控制器处于远程模式并准备响应。
ENG.RUNNING LOCAL	发动机运行在本地模式下。
ENG.RUNNING REMOTE	发动机运行在远程模式下。
EXT.START ORDER	存在一个外部发动机启动命令。
EXT.STOP TIME ####s	延长停机计时器正在运行。
IDLE RUN	“怠速”功能激活。发动机不会停止，直到定时器计满。
IDLE RUN ####.#min	“怠速”功能激活。发动机不会停止，直到定时器计满。


状态信息	条件
RUN COIL ON	运行线圈激活。
SHUTDOWN OVERRIDE	可配置输入激活。
SIMPLE TEST	测试模式激活。
SIMPLE TEST ###.#min	测试模式已激活，测试定时器递减计数。
START PREPARE	启动准备继电器激活。
START RELAY OFF	启动继电器在启动程序运行期间关闭。
START RELAY ON	启动继电器激活。

3.5 维护视图

可使用维护视图来查看控制器的状态。可以在维护菜单中更改密码，但不能更改其他控制器设置。

在视图菜单中，按下  按钮，并选择 *Service View*。使用  以及  按钮，浏览维护视图中的参数，并使用  按钮选择参数。

维护视图示例




3.6 发动机快捷方式

3.6.1 PID 配置


您可以使用发动机快捷菜单来配置 PID 设置点。

在控制器上

1. 在视图菜单中，按下 *Shortcut*  按钮查看菜单。



2. 使用 *Up*  和 *Down*  按钮转至 *Engine shortcuts* 菜单，并按下  按钮。



PID 参考

- 列表中仅显示活动输入。
- 还可使用应用软件查看值。从左侧菜单中选择 *通用 PID*。总共有 2 个参考值。

手动调节模式（上升/下降）

- 用于 PID1。
- 在斜升/斜降期间不会激活。

3.6.2 ECU 诊断和强制再生

您可以从发动机快捷菜单中激活 ECU 诊断。您也可以使用菜单来抑制或强制再生。

ECU 诊断

在不启动发动机的情况下，使用 ECU 诊断读取 ECU 数据。

要在控制器上激活 ECU 诊断：

1. 按下 *快捷键*  按钮。
2. 选择 *发动机快捷方式*。
3. 选择 *ECU 诊断*。

当您选择 ECU 诊断时，诊断定时器激活，当诊断定时器到期时，控制器开始读取 ECU 数据。要配置此定时器，请转到应用软件中的参数，然后选择参数 6701。

强制再生

抑制或强制再生：

- 1. 按下 快捷键  按钮。
- 2. 选择 发动机快捷方式。
- 3. 选择 强制再生。
- 4. 选择 抑制或强制。

3.7 常规快捷方式

您可以在常规快捷方式菜单中看到已配置的快捷方式。如果没有配置快捷方式，则菜单为空。当控制器处于半自动和手动模式时，使用快捷方式。



更多信息

有关如何配置常规快捷方式，请参阅 **AGC 150 发动机驱动设计手册**中的**常规快捷方式**。

在控制器上

- 1. 在视图菜单中，按下 Shortcut  按钮查看菜单。

BLOCKED FOR START
Engine shortcuts
General shortcuts
Jump to parameter
Running mode
Start test
Lamp test

- 2. 使用 Up  和 Down  按钮转到 常规快捷方式，然后按  按钮。


BLOCKED FOR START
SC Switch 1 off
SC Pulse 1

- 3. 使用 Up  和 Down  按钮以选择快捷方式。

3.8 排气后处理（Tier 4/阶段 V）

AGC 150 满足 Tier 4（最后）/阶段 V 要求。用户可以使用显示面板来监测（和控制）发动机和排气后处理系统。


后处理页面



编号	参照物	符号	描述
1	后处理状态	-	
2	发动机排放系统故障		排放失效或故障。
3	柴油微粒过滤器（DPF）		需要再生。
4	页面名称	-	
5	控制器状态	-	
6	柴油微粒过滤器（DPF）抑制		再生被抑制。
7	高温 - 再生		高温和再生正在进行中。
8	HC 燃烧		需要烧掉的碳氢化合物积累。
9	发动机排放系统故障级别	 LOW HIGH WARN.	排放失效或故障，具有严重性。

编号	参照物	符号	描述
10	柴油微粒过滤器（DPF）级别	 HIGH  V.HIGH  CRITICAL	需要再生，具有严重性。
11	DEF 液位警告		低 DEF 液位。
12	DEF 关闭		DEF 问题使正常操作停止。
13	DEF 液位	 中液位诱导。  严重诱导。	
14	柴油排气液（DEF）		DEF 质量低。

发动机仪表板



编号	参照物	符号	描述
1	燃料中的水		燃油中有水。
2	发动机接口状态		发动机警告。
3	页面名称	-	-
4	控制器状态	-	-
5	发动机接口状态		发动机停机。
6	发动机接口状态		发动机故障。
7	冷启动		发动机已冷却。
8	发动机冷却液温度高		EIC 发动机冷却液温度
9	发动机油压低		发动机油压低。
10	燃油过滤器堵塞		燃油过滤器堵塞。
11	空气过滤器堵塞		空气过滤器堵塞。
12	限灯		仅适用于 MTU 发动机。
13	机油更换		发动机需要更换机油。
14	发动机油温高		发动机油温高。

备注 灰色符号显示参照物可进行通信。一个发动机类型可能不支持所有参照物。

4. 报警处理和日志列表

4.1 报警处理


如果报警跳转功能开启，则在发生报警时，控制器将自动在显示屏上显示 报警列表。

Service View (维护视图) > Display (显示) > Alarm Jump (报警跳转)

参数	文本	范围	默认值
9157	Alarm Jump	OFF ON	ON

从显示单元访问报警列表

- 在视图菜单中，按下  按钮。
- 使用  以及  按钮，转至 Alarm list。




- 按下  按钮，查看 Alarm list。
- 按下  按钮返回。

报警列表包含已确认报警和未确认报警，这些报警仍处于激活状态。如果尚未清除启动报警的报警条件，则报警处于激活状态。确认报警并清除报警条件后，报警将从报警列表中删除。如果不存在报警，则报警列表将显示 No alarms。

显示屏一次只能显示一个报警。报警数显示在屏幕底部的右侧。

未确认报警示例



要查看其他报警，使用  以及  按钮浏览列表。要确认报警，选择报警并按下  按钮。

使用实用软件访问报警列表

从左侧工具栏中选择报警。

4.2 日志菜单


存在如下日志子菜单：

- 事件日志：最多显示 500 个事件。


- 报警日志：最多显示 500 个报警。显示单元上仅显示最新的 100 个报警，其余报警显示在实用软件中。
- 电池测试日志：最多显示 52 个测试，显示的测试结果为 *测试通过*或*测试失败*。

从控制器访问日志菜单

- 在视图菜单中，按下  按钮。
- 使用  以及  按钮，转至 *Logs*。



- 按下  按钮选择 *Logs*。
- 选择要查看的日志并按下  按钮。



- 要退出 *Log list*，请按下  按钮。

使用实用软件访问日志列表

- 从左侧菜单中选择 *日志*。
- 在任务栏中，选择 *Read logs* 。
- 选择要查看的 *日志列表*。