

18.11.2021
מספר : 737-032-2021

הנדון: ממסר הגנה דיגיטאלי דגם MVR 257 תוצרת חברת DEIF (כולל הגנת LOM)

בהמשך לאישור שניתן ע"י מחלקת הגנות ומערכת בתאריך 4/4/2021 ;

בתאריך 13/10/2021 נבחנו ההגנות הנדרשות במתקני לקוחות / ייצור המתחברים לרשת מתח גבוה של חברת החשמל כולל הגנת "איבוד מקור זינה" – LOM.

הממסר מאושר להתקנה במתקני לקוחות / ייצור המתחברים לרשת מתח גבוה של חברת החשמל.

התקנת הציוד החשמלי והפעלתו, יבוצעו על פי תקנות החשמל הרלוונטיות, נהלים ודרישות של חברת החשמל והוראות יצרן.

אישור זה הינו בתוקף עד נובמבר 2025. לאחר מועד זה יש להגיש בקשה לחידוש אישור זה.

אין לראות במכתב זה המלצה כלשהי לטיב הציוד או לכדאיות רכישתו ו/או השימוש בו על ידי לקוחות חברת החשמל.

בברכה,
ויסאם קבלאן
Wisam.kablan@iec.co.il

העתקים:


- ✓ ראשי תחום בדיקות מתקן.
- ✓ חברי צוות בדיקות מתקן במתח גבוה.
- ✓ דוד פרידמן DavidF@zoko.co.il



MVR 257



Front



Rear